



ДО
Г-Н ПЕТЪР ДАНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

УВЕДОМЛЕНИЕ

„ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ“ ООД, представлявано от Георги Хаджийски -
Управител, с ЕИК 106521482 и адрес на управление: област Враца, община Криводол,
с. Градешница 3074, ул. Милан Ковачк 4

Лице за контакт /упълномощен представител/: Георги Хаджийски - Управител
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: област Враца, община Криводол,
с. Градешница 3074, тел. 0087 _____

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
опенга на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г., изм.
и доп.) Ви уведоаваме за даденото инвестиционно предложение: „Газификация на
МАНДРА на „ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ“ ООД“ представляващо изграждане на
платформа за трейлера и помпшен за газ-меган, газорегулаторен и измервателен пункт,
гизови инсталации до и в котелното помещение и монтиране на гизова горелка,
находящи се на територията на област Враца, община Криводол, с. Градешница, имот с
идент. № 19443.73.5 на ВК на с. Градешница

Моля за Вашето съдействие относно реализацията на инвестиционното предложение,
през цял устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявяващ
обществен интерес към него.

Прилага се:

1. Информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС;
2. Обяга, с която да бъде деформирано засегнатото население на територията на
Вашата община/районкметство.

Дата: 23.08.2019 г.

Взложител: „Хаджийски и фамилия“

Георги Хаджийски - Управител



Директор на фирма "А. Д. Дел Нова Италия" ОУДС

1. Данни за заявителя:

"ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ" ОУД с ЕИК 106521452 и адрес на управление: област Враца, община Кризовдол, с. Градешница 3074, ул. Милив камък 6

Телефон: и ел. поща (скайп) т.е.:

Управител на фирмата-заявител: Георги Хаджийски – Управител,

Адрес за контакт: Георги Хаджийски – Управител

2. По време на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗОС), обща изпитана площ и площта на седалището за ново изпитано предложение или на различен вид, или за изменение на производствената дейност, на необходимост от други съоръжения с основния предмет сношателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (патици/линии, газопровод, електропроводи и др.) за предвидени изкопни работи, за гредовидна изградба на експлоатация за ползване на верига.

Изстояният проект е за изграждане на площадка за разполагане на два трейлера за компресиран природен газ-метан (добитни бутанкови групи с максимално работно налягане за газ 210 bar-a), съоръжения за повдигане на налягането на газа, площадков газопровод до съществуващо котелно, сградна газова инсталация в котелното до съответните корелни и съответстващите ги вътрешни инсталации (Ел. КИПъА, Аварийна) разположени на територията на МАХЕРА собственост на „ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ“ ОУД, находящи се на територията на област Враца, община Кризовдол, с. Градешница, имот с елент. № 17543.75.5 по ЕИК на с. Градешница.

Проектът ще бъде разработен във фаза работен, в съответствие с техническото задание на Изпълнителя и съгласно действащите у нас нормативни документи, а именно:

- НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №89 от 07.02.2003 г., (обн. ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г.);
- НАРЕДБА №6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Наредба по чл. 203, ал. 2 от ЗЕЛ);
- Наредба за устройството и сезонната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС №171 от 16.07.2004 г. (Наредба по чл. 203, ал. 2 от ЗЕЛ);
- ЗАКОН за устройство на територията;
- НАРЕДБА №3 от 9.05.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн. ДВ, бр. 90 от 2004 г.);

- ПРАВИЛНИК за извършване и приемане на строително-монтажните работи (ПНПСМР) утвърден със заповед №320 от 31.01.1978 г. на МССМ;
- ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите (ОБН ДВ 5р.36 от 1.10.1999 г.);
- НАРЕДБА за техническите изисквания и оценяване на съответствието на строителните
- Закон за оценяване на освоената среда;
- НАРЕДБА № 14-1971 г. от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за съобразяване на безопасност при пожар;
- Закон за управление на опасните (ЗУО) и Наредбата за управление на строителните организации и залагане на редизигирани строителни материали;

Предвидени са разширяване на съществуващия бетонен плащодак за разполагане на два трейлери за компресирана природна газ (мобилен бутилков груп с максимално работно налягане на газ 230 bar-a), изграждане на външноизградена и обезопасена, и сградното и е лека сградна конструкция за предотвратяване на неконтролиран достъп, и изграждане на площадкова и вътрешна газова инсталация за захранване с природен газ от трейлерите до съществуващо котелно.

На площадката за трейлери е ще бъде извършено газорегулаторно и измервателно съоръжение (ГРИТ) с поддържаща секция за измерване на изразходваните количества газ и за понижаване на работното налягане до 0,03 MPa. Връзката с трейлерите ще бъде посредством бронирани гъвкави връзки за високо налягане. Новата площадкова газопроводна мрежа ще бъде външна и започва от изхода на газорегулаторното и измервателно съоръжение (ГРИТ), продължава по съществуващата ограда, след което продължава по фасадата на обектуваната сграда, част от която е и котелното помещение на площадката, до самото котелно. Трени влизането в котелното ще бъдат монтирани защитни съоръжения, след които ще се изгради и вътрешната газопроводна инсталация до съответните газопроводни гютели на котлите.

Газовите инсталации (площадкова и сградна) ще бъдат извършени надземно окичени на съществуващи строителни елементи и ще бъдат изпълнени от стоманени тръби с различни диаметри Φ 89x4 мм, Φ 60x3,6 мм и Φ 33,7x3,6 мм. Преди влизането в котелното ще се монтира електромагнетен щит в защитна кутия. В помещението на котелните ще се монтират газен палниаторни системи.

Основните процеси при съоръжението са изкопаване, армиране и бетониране, свързване на тръби и фитинги и посредством чално електролъгово наваряване и монтиране го на скабия, покриването им с изолационно-тепло изолационен грунд и боя. Общата използвана площ е около 230 m². Няма предвидени други съоръжения и основния предмет спомогателни или

и одобрени дейности, в т.ч. издаване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (питателна/улицни, газопровод, водопроводи и др.). Няма да има използване на земя.

Д. Връзка с други съществуващи и одобрени устройства или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройства и планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с чистък или висок степен потенциална необходимост от издаване на съгласувателни/решителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционни предложения по реда на специален закон.

Инвестиционното предложение е във връзка със съществуващото застрояване, а именно изграждане на газорегулаторна мрежа до котелното в съществуваща сграда към минарата на „МАДЖИЙСКИ И СЕМПИЛИЯ“ ООД, като няма да доведе до влошаване на екологичното въздействие тъй като новата горивната база – природен газ е много по-екологична от съществуващата.

Г. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен намот, географски координати или проекционни координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или в близост до елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здрава заплата, и територии за опазване обектите на културното наследство, оказващи трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение се намира област Враца, община Крушовица, с.Градинарица, имот с идент. № 17543.73.5 по КК на с.Градинарица и има приложена ситуация и координатен референт.

Нямаме източвания в близост до местоположението на инвестиционното предложение да е разположена защитената зона, както и на обекти от националната екологична мрежа. Инвестиционното намерение попада в зона II на местен водозащитен за водоснабдяване на минарата за който има Разрешително за водоземане ст подземни води № 11530346/14.02.2012г с решение за продължаването му № 2380/01.03.2018г. на Басейнови дирекция „Дунавски район“. Нямаме информация за територии за опазване на обектите на културното наследство.

Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие и не попада в схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

З. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, границите водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВНС или друга прежка) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения.

По време на строителството на площадката в газовете и изпаренията на територията на „МАДЖЕ И СКИ И ФАМИЛИИ“ ООД няма да се използват природни ресурси с изключение на вода.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При строителството не се очаква отделянето на вредни емисии във въздуха.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

По време на строителство ще се генерират следните видове отпадъци:

- битови отпадъци;
- строителни;

Битовите отпадъци ще се формират в резултат на жилищно-общинната дейност на обекта през време на изпълнение на предвидените СМР, както и при експлоатацията на бъдещия обект. Те ще се събират в контейнер на площадката и периодично ще се извозят с отпадъчните битови отпадъци на дружеството.

Строителните отпадъци, които свиктуално ще се формират в резултат на извършваните СМР на обекта и ще бъдат отнесени в ЛМСО. Те ще се събират в контейнер на строителната площадка и в края на предвидените СМР ще се извозят от Лицензирана за тази дейност фирма.

8. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни водни потоци (битови, дренажни и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отпадъчни и жустани в канализационна система/подземностен воден обект/водопътна потребителна и др.

Не се очакват отпадъчни води при извършването на инвестиционното намерение, както и при експлоатацията на обекта.

9. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества с въвеждане приложение № 3 към ЗООС.

Не се очаква наличието на опасни химични вещества или изотопизанти по време на строителството.

03.08.2019г.

Георги Хазе

