Трасе за кабелна линия НН, положена в земен изкоп 0.8/0.4м в тротоарната ивица с обща дължина на трасето L=553м, в т.ч. в общинска публична собственост - L=521м и вътре в имота на Възложителя L=32 м

Сервитут на кабелна линия НН в урбанизирана територия 0,6м откъм сгради и огради и 1,5 м от другата страна съгл.Наредба 16 / 2004 г , последно изменение от април 2020 г

Трасе за кабелна линия НН, положена в земен изкоп 0.8/0.4м в тротоарната ивица с обща дължина на трасето L=553м, в т.ч. в общинска публична собственост - L=521м и вътре в имота на Възложителя L=32 м

Сервитут на кабелна линия НН в урбанизирана територия 0,6м откъм сгради и огради и 1,5 м от другата страна съгл.Наредба 16 / 2004 г , последно изменение от април 2020 г

МЯСТО НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ СТЪЛБ №3, КПОН "Б" НА "ТП2"

Електромерно табло монтирано на стълб №3 на височина 1,8м от терена до горния ръб

Репери за кабел НН

ТП2 (VR_1071, 37050803)

2 бр. ПВЦ тръби ф 110/3,2 мм в изкоп 1,10/0,4м под пътното платно директно върху дъното на почистен изкоп от камъни и остри предмети или върху пясъчна възглавница с дебелина 10 см - чл.390 от Наредба 3/2004

Репери за кабел НН

Репери за кабел НН

Репери за кабел НН

2 бр. ПВЦ тръби ф 110/3,2 мм в изкоп 1,10/0,4м под пътното платно директно върху дъното на почистен изкоп от камъни и остри предмети или върху пясъчна възглавница с дебелина 10 см - чл.390 от Наредба 3/2004

2 бр. ПВЦ тръби ф 110/3,2 мм в изкоп 1,10/0,4м под пътното платно директно върху дъното на почистен изкоп от камъни и остри предмети или върху пясъчна възглавница с дебелина 10 см - чл.390 от Наредба 3/2004

2 бр. ПВЦ тръби ф 110/3,2 мм в изкоп 1,10/0,4м под пътното платно директно върху дъното на почистен изкоп от камъни и остри предмети или върху пясъчна възглавница с дебелина 10 см - чл.390 от Наредба 3/2004

Репери за кабел НН

Репери за кабел НН

Репери за кабел НН

МЖ

IV 494

494

пМС

Съществуваща ФЕЦ-1

Нова ФЕЦ 2

ГРТ - главно разпределително табло ФЕЦ

ТЕПО - електромерно табло

"ЕЛМИРПРОЕКТ" ЕООД инж.Мирослава Йорданова ул."Ив.Ботева" 26, етаж 2, офис 4, гр.Враца мобилен тел.:0888 751 467	01.2024 г. гр.Враца ревизия-0 формат А1
Възложител: Заличен подпис по ЗЗЛД "СЪН ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕООД	Чертеж № Е 1/1 Заличен подпис по ЗЗЛД Лист 1 Вс.листа 1
Обект: Фотоволтаична централа 2 само за продажба, в у.п.и.IV -494, кв. 56 , с административен адрес с.Осен, ул." Средна гора" № 5	Съгл. Заличен подпис по ЗЗЛД Геод.
ПУП -план схема на елементи на техническата инфраструктура ТРАСЕ ОТ У.П.И.IV-494 ДО СТЪЛБ №3 ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА МРЕЖА НН	
Чертеж: ТРАСЕ ЗА ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ - КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН	
Част: Електрическа / Фаза: ПУП / Мащаб 1:700	

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 07776
инж. МИРОСЛАВА ЦВЕТКОВА ЙОРДАНОВА
Секция ЕАСТ
Части на проекти по проектански имот за ПУП
ВАЖИ С ВАЛИДЕН УДОС